

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.АЮ64.В.00526

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007205

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».

Место нахождения: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.

Фактический адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5. ОГРН: 1027739481538. Телефон: (495) 702 96 49, факс: (495) 995 78 58, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».

Место нахождения: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.

Фактический адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5. ОГРН: 1027739481538. Телефон: (495) 702 96 49, факс: (495) 995 78 58, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Эмали алкидные (универсальные, для пола, специальные), изготовленные по ТУ 2312-013-45860602-2015.

код ОК 005 (ОКП): 23 1222

Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3208 10 1000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), см. приложение бланк № 0012129

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 2/М454-ФЗ от 01.03.2016, № 2/М655-ФЗ от 25.04.2016 Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.00374-15 от 08.07.2015г., выданный ОС ООО "Техноконсалтинг", аттестат аккредитации № РОСС RU.И803.04ФА30/ОС.003-13.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.05.2016 по 03.05.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

Г.С. Габриэлян
инициалы, фамилия

И.И. Далбинш
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АЮ64.В.00526

(обязательная сертификация)

№ 0012129

Эмали алкидные (специальные, универсальные),

группа горючести Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96;
дымообразующая способность Д2 (умеренная) по ГОСТ 12.1.044-89;
токсичность продуктов горения Т2 (умеренноопасная) по ГОСТ 12.1.044-89,
группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий)

Эмали алкидные (для пола),
группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96;
дымообразующая способность Д3 (высокая) по ГОСТ 12.1.044-89;
токсичность продуктов горения Т2 (умеренноопасная) по ГОСТ 12.1.044-89,
группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян

инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия